

HTK Vand A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Att.: Kim René Hansen

Rapportnr.: AR-19-CA-00839674-01
Batchnr.: EUDKVE-00839674
Kundenr.: CA0003408
Modt. dato: 25.06.2019

Analyserapport

Prøvested: HTK Vand - Ledningsnet, Charlotttegårdsvej 1 - 107028 - V01101000 / 4169011022
Udtagningsadresse: Charlotttegårdsvej 1, 2640 Hedehusene
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 25.06.2019 kl. 09:55
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BRY7
Analyseperiode: 25.06.2019 - 29.06.2019

Prøvemærke: køkkenhane læreværelse

Lab prøvenr:	80661935	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25°	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25°	
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml	i.m.	1	ISO 7899-2:2000	0.11°	
Kimtal ved 22°C	5	CFU/ml	200	1	ISO 6222:1999	0.15°	
Uorganiske forbindelser							
Nitrit	0.0020	mg/l	0.1	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	15	
Metaller							
Aluminium (Al)	2.9	µg/l	200	0.2	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20	
Arsen (As)	0.18	µg/l	5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20	
Bly (Pb)	0.67	µg/l	5	0.025	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20	
Cadmium (Cd)	0.017	µg/l	3	0.003	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20	
Chrom (Cr)	< 0.03	µg/l	50	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20	
Kobber (Cu)	42	µg/l	2000	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20	
Nikkel (Ni)	7.0	µg/l	20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20	
Zink (Zn)	56	µg/l	3000	0.3	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20	
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458	A	
Prøvetagning efter flush	Udført				DS ISO 19458,DS ISO 5667-5	A	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

Kopi til:

HTK Vand A/S , Christian Jacobsen, Lervangen 35 D, 2630 Taastrup
Høje-Taastrup Kommune , Kopimodtager drikkevand, Bygaden 2, 2630 Taastrup

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HTK Vand A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Att.: Kim René HansenRapportnr.: AR-19-CA-00839674-01
Batchnr.: EUDKVE-00839674
Kundenr.: CA0003408
Modt. dato: 25.06.2019

Analyserapport

Prøvested: HTK Vand - Ledningsnet, Charlotttegårdsvej 1 - 107028 - V01101000 / 4169011022
Udtagningsadresse: Charlotttegårdsvej 1, 2640 Hedehusene
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 25.06.2019 kl. 09:55
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BRY7
Analyseperiode: 25.06.2019 - 29.06.2019

Prøvemærke: køkkenhane læreværelse

Lab prøvenr:	80661935	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			

29.06.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.