

HTK Vand A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Att.: Kim René Hansen

Rapportnr.: AR-19-CA-00870588-01
Batchnr.: EUDKVE-00870588
Kundenr.: CA0003408
Modt. dato: 12.09.2019

Analyserapport

Prøvested: HTK Vand - Forbruger, Ole Rømersvej 34 B - 107028 - / 4169011030T
Udtagningsadresse: Ole Rømersvej 34 B, 2630 Taastrup
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 12.09.2019 kl. 09:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S OD7
Analyseperiode: 12.09.2019 - 16.09.2019

Prøvemærke:		Køkkenhane					
Lab prøvenr:	80671756	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	±) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	3.1	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	15
Turbiditet	0.19	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016	15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25%
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25%
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15%
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458	A
pH	7.3	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5	A
Ledningsevne ved 20°C	740	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C)	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

Kopi til:

HTK Vand A/S, Michael Larsen, Lervangen 35 D, 2630 Taastrup
Høje-Taastrup Kommune, Kopimodtager drikkevand, Bygaden 2, 2630 Taastrup

16.09.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.